UNTERVAZ
GEMEINDE

# Informationspflicht des Trinkwasserverteilers: Trinkwasserqualität 2025

Wer über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten abgibt, hat gemäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, Bade- und Duschwasser (TBDV) jährlich mindestens einmal umfassend über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Zum Zeitpunkt der Probenahme am 27. Oktober 2025 wurde ausschliesslich Grundwasser verwendet. Die Proben entsprachen am Tag der Probenahme den hygienisch-mikrobiologischen und chemischen Anforderungen an Trinkwasser.

Grundwasser Gesamthärte: 23.5 fH°

Wassertemperatur: 11.0 °C

Nitrat: 5.8 mg/L
Magnesium: 17 mg/L
Calcium: 66.2 mg/L

Herkunft des Wassers:
-95 % Grundwasser aus Untervaz
-5 % Quell-/Grundwasser, bezogen von der Gemeinde Trimmis

Behandlung des Grundwassers: keine

Für weitere Auskünfte: Wasserversorgung Untervaz, Daniel Bürkli

Untervaz, 7.11.2025 Der Werkmeister